

焼却施設の維持管理記録

・分析結果

| 規制項目 | 基準 | 年度 | 測定頻度 1回/年 | | |
|-----------------------|-----|------|------------|------------|-----------|
| | | | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| | | 測定場所 | 煙道 | | |
| | | 測定日 | 2022/12/14 | 2023/12/15 | 2025/1/29 |
| ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3 | 国: | 5 | 0.000092 | 0.000050 | 0.000041 |
| | 自主: | 2 | | | |

| 規制項目 | 基準 | 年度 | 連続測定 | | |
|------------------|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 燃烧ガス温度 °C | 国: | 800°C以上 | 12月1日～31日の値 830°C | 12月1日～31日の値 830°C | 1月1日～31日の値 819°C～830°C |
| | 自主: | 830°C以上 | | | |
| 排ガス温度 °C | 国: | 200°C以下 | 12月1日～31日の値 47°C～63°C | 12月1日～31日の値 59°C～67°C | 1月1日～31日の値 6°C～73°C |
| | 自主: | 100°C以下 | | | |
| 排ガス中のCO濃度 ppm | 国: | 100以下 | 12月1日～31日の値 0.1ppm～31ppm | 12月1日～31日の値 0.1ppm～24ppm | 1月1日～31日の値 0ppm～38ppm |
| | 自主: | 50以下 | | | |

・ばいじん除去の実施状況

| 規定項目 | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|---------------------|--------------------------|---------|
| たい積したばいじんの除去を行った年月日 | 設備の構造上、ばいじんはたい積しないため該当なし | |