

# 地域のみなさまへ～ 仙台製油所からのお詫び



号外

2005年  
6月14日(火)

新日本石油精製株式会社 仙台製油所

〒985-0901 仙台市宮城野区港5-1-1 電話 022-363-1111(代)  
<http://info.eneos.co.jp/environment/seiyusho/sendai/index.html>

## うみねこ

6月13日(月)6時55分頃、弊所の硫黄回収装置におきまして、こぶし程度の大きさの炎を発見し、直ちに自衛消防隊により消火器およびスチームホースにより消火活動に努めました結果、7時12分頃鎮圧状態となり、最終的に9時50分に消防局により安全が確認されました。

この火災により、地域住民の皆様を始め関係先の皆様に多大なご迷惑・ご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

火災の原因につきましては、現在調査中ではありますが、十分な調査を行ったうえで、関係先のご指導を仰ぎつつ再発防止策を立案し、実行してまいります。

弊所といたしましては、昨年10月の事故以降、安全管理体制の強化を図ってまいりましたが、今回このような事故を起こしたことを重ねてお詫び申し上げます。

今後、もう一度安全管理体制を見直し、更なる強化を図ってまいりますので、何卒引き続きご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

### 事故の概要について

1. 事故発生装置 : 重油直接脱硫装置群 硫黄回収装置(1996年11月完成 処理能力:450トン/日)

2. 事故発生部位 : 硫黄回収装置内 硫黄回収後の排気ガス配管のバルブ付近

3. 事故の経緯 : 2005年6月13日(月)

6時55分頃 こぶし大の炎を発見

7時12分頃 自衛消防隊が消火器2本・スチームホースにより鎮圧

[公設消防による安全確認9時50分]

\*当該装置は、脱硫装置により分離された硫化水素を、単体の硫黄として回収する装置であります。

\*今回の火災は、定期点検のための停止操作中に発生しました。

4. 人的被害 : なし

本紙に関するお問い合わせ: 仙台製油所総務グループ TEL:022-363-1111