ENEOS株式会社 堺製油所長 鈴木 隆

堺製油所でのガス漏洩事故発生について

5月17日(土)午前10時頃、弊所内でガスの漏洩事故が発生いたしました。

地域の皆様や関係先の皆様をはじめとする多くの方々に多大なご心配、ご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。15:00時点の状況について、以下の通りお知らせいたします。

記

発生日: 2025年5月17日10時頃

発生場所: ENEOS 株式会社 堺製油所内エリア

堺製油所1号ガスタービン装置

被災者 意識喪失 弊社社員1名(40代男性)

協力会社社員1名(60代男性)

体調不良 協力会社社員1名(70代男性)

事故の詳細: 定期修理準備中にガスの漏洩が発生。作業員がガスを吸引し被災。

なお、ガス漏洩は11時頃に漏洩停止を確認。漏洩の原因は確認中。

事故の種類: 硫化水素交じりの炭化水素ガスの吸引による意識喪失・体調不良

医療機関への搬送:被災者3名を近隣医療機関に搬送済

その他: その他情報については現在確認中です。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

堺製油所 総務グループ 電話番号 (072) 269-2011 広報部 メディアリレーショングループ 電話番号 (03) 6257-7150