

2011(平成 23)年 6 月 30 日

各位

東燃ゼネラル石油株式会社

問合せ先:

エクソンモービル有限会社 広報渉外部

TEL:03-6713-4400

東燃ゼネラル石油株式会社 川崎工場で落雷

本日 16 時ごろに、弊社川崎工場(神奈川県川崎市)で落雷がありました。この影響で常圧蒸留装置と一部の装置が停止しています。その後変電所から小炎が認められましたが、18:35 に鎮火を確認しました。本件による人的被害はなく、また関係当局へも連絡の上、これに協力しています。

以上