

【重要】東北地方太平洋沖地震による仙台製油所での火災について(第2報)

昨日（11日）発生しました地震の影響により発生した当社仙台製油所の火災は、陸上出荷設備の一部からの出火である模様です。（第1報でお伝えした低温LPGタンクからの出火は無い模様です。）

近隣住民の方々をはじめ、関係する皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

所員は津波の発生により避難しており、消火活動は開始出来ていない状況にありますが、当局の指示・指導のもと、事態の収拾に向けた出来る限りの努力を続けてまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

広報部広報グループ

03-6275-5046