

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社
中国支店
株式会社JOMOネット
山陽事業部

JX日鉱日石エネルギー株式会社中国支店(支店長:大山 陽一)管下でガソリンスタンドとして運営しておりますDr. Drive広江(ひろえ)店について、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査致しましたところ、岡山県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出され、7月11日、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」第65条第1項に基づき「土壌の汚染に係る届出書」を倉敷市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、倉敷市の指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

このたびは、基準値を超えたベンゼン検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンドの概要

名 称	Dr. Drive広江店
住 所	倉敷市広江二丁目15-40
開所時期	1970年1月
改造時期	2002年6月
土地および設備の所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社
運 営 者	株式会社JOMOネット

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
			調査地点の総数	
地下水	ベンゼン	0.054mg/L	1	0.01mg/L以下
			14*	
土 壌	ベンゼン	0.075mg/L	1	0.01mg/L以下
			14*	

* ガス調査を14地点実施。ベンゼンが検出された1地点でボーリング調査を実施。

以 上

(お問合せ先) JX日鉱日石エネルギー株式会社中国支店 総務グループ 小池・太田

住所: 広島市南区的場町一丁目2-19(アーバス広島)

電話: 082-264-8888