

## ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社関東第2支店(支店長:川路正裕)管下でガソリンスタンドとして利用しておりましたValue5厚木SS跡地(2012年3月廃止、建物・設備残存)について、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査いたしましたところ、土壌汚染対策法の定める基準値を上回るベンゼンが検出されました。これを踏まえ、本日、「土壌汚染対策法第14条第1項に定める指定の申請書」を神奈川県に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は行政の指導を頂きながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

このたびは、環境基準値を超えたベンゼン検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

## 1. ガソリンスタンド跡地の概要

|      |                       |                 |
|------|-----------------------|-----------------|
| 住 所  | 神奈川県海老名市河原口870番       |                 |
| 開所時期 | 1962年12月(2000年4月全面改造) |                 |
| 廃止時期 | 2012年3月               |                 |
| 所有形態 | 設備の所有者                | JX日鉱日石エネルギー株式会社 |
|      | 敷地の所有者                | 同 上             |

## 2. 自主調査の結果

|     | 調査項目 | 測定値(最大値) | 基準値超過地点の数 | 基準値        |
|-----|------|----------|-----------|------------|
|     |      |          | 調査地点の総数   |            |
| 土 壌 | ベンゼン | 0.38mg/L | 4         | 0.01mg/L以下 |
|     |      |          | 8         |            |
| 地下水 | 同上   | 6.5mg/L  | 4         | 同上         |
|     |      |          | 8         |            |

以 上

(お問合せ先) JX日鉱日石エネルギー株式会社 関東第2支店 総務グループ 藤原、滝沢  
住所: 東京都千代田区大手町二丁目6番3号  
電話: 03-6803-9251