

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社関西支店(支店長:吉宗 雅史)管下でガソリンスタンドとして使用していた茨木中条SS(2013年1月末廃止)において、同敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、土壌および地下水から土壌汚染対策法の定める基準値を上回るベンゼン・鉛が検出されました。

今後、ガソリンスタンドを廃止し、土壌汚染対策法に基づく調査・対策を実施するにあたり、従来、弊社が自主的に実施してまいりました土壌汚染確認調査および拡散防止措置の結果につきまして、茨木市に報告書を提出するとともに、その内容をお知らせするものです。

今後は、茨木市のご指導をいただきながら、土壌汚染対策法に基づく調査を行なったうえで、抜本的な浄化作業を実施してまいります。

このたびは基準値を超えたベンゼン・鉛検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンドの概要

住 所	茨木市東中条町14-32	
開所時期	1970年6月	
廃止時期	2013年1月	
所有形態	設備の所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社
	敷地の所有者	第三者所有(借地)

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
			調査地点の総数	
土 壌	ベンゼン (溶出量)	0.33mg/L	5	0.01mg/L以下
			8	
地下水	ベンゼン	0.30mg/L(※)	4	0.01mg/L以下
			8	
	鉛	0.026mg/L	1	0.01mg/L以下
			3	

(※)自主浄化・拡散防止措置の結果の数値(2009年4月における過去最大値は8.50mg/L)

以 上

(お問合せ先)

JX日鉱日石エネルギー株式会社 関西支店 総務グループ

住所: 大阪市北区梅田三丁目3番10号(梅田ダイビル)

電話: 06-4301-7500