

昨日発生した水素ガス漏洩について(お詫び)

昨日午後3時5分頃、JX日鉱日石エネルギー株式会社戸田事業所内の水素を保管している倉庫において、下記のとおり水素ガス漏洩が発生いたしました。

ただちに所轄消防等関係先に通報するとともに、漏洩停止活動を行い、午後6時29分に漏洩停止を確認いたしました。その後、午後7時3分に、戸田消防および蕨警察の立会いのもと安全が確認されております。

なお、本漏洩による被害はありませんでした。また、本日、埼玉県の職員立会いのもと現地調査を行った結果、漏洩の原因は、水素ガス容器と導管の接続部の緩みによるものであることが判明しました。

このような事態を招き、地域の皆様を始め関係各位に多大なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを深く反省いたしております。

心よりお詫び申し上げますとともに、再発防止対策に取り組んでまいります所存です。

記

1. 水素ガス漏洩の概要

- (1)発生日時 2013年7月8日(月)午後3時5分頃
- (2)発生場所 戸田事業所内 水素ガス容器庫
- (3)漏洩停止 2013年7月8日(月)午後6時29分
- (4)被害状況 本漏洩による被害はありませんでした。

2. 漏洩の原因

水素ガス容器と導管の接続部の緩み

3. 再発防止にむけて

関係機関のご指導のもと、再発防止策を講じてまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

戸田事業所 総務グループ 電話番号 (048)433-2014
広報部 広報グループ 電話番号 (03)6275-5046