

ガソリンスタンド土地の土壤調査結果について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社中部支店

JX日鉱日石エネルギー株式会社中部支店(支店長:中葉 伸二郎)管下のガソリンスタンドであるDr. Drive春岡店において、今般、土壤・地下水の汚染状況を自主調査いたしましたところ、土壤から、名古屋市の「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」に定める基準値を上回る鉛が検出されました。これを踏まえ、11月18日、「自主調査結果報告書」を名古屋市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、行政のご指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施してまいります。

基準値を超えた鉛の検出により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

記

1. ガソリンスタンドの概要

名 称	Dr. Drive春岡店
住 所	名古屋市千種区春岡通7丁目35番地の1
開所時期	1964年10月
改造時期	1976年1月／1988年7月
土地および設備の所有者	JX日鉱日石エネルギー株式会社
運営者	株式会社ENEOSフロンティア

2. 調査結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
			調査地点の総数	
土 壤	鉛 (含有量)	250mg/kg	1	150mg/kg
			8	

以

上

【本件に関するお問い合わせ先】

JX日鉱日石エネルギー株式会社 中部支店 総務グループ 若松・堀川

住所 : 名古屋市中村区名駅四丁目7番1(ミッドランドスクエア)

電話 : 052-746-5000