

ガソリンスタンド跡地の土壌および地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社中国支店(支店長: 平山芳樹)の「Dr. Drive岡山セントラル店」跡地について、今般、同跡地内の土壌および地下水の汚染状況を自主調査致しましたところ、地下水について岡山県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出され、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」第65条1項に基づき「届出」を行いましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

また上記事実を踏まえて、9月6日に県条例の定める様式に従い、岡山市に対し、「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」の提出を行いました。今後は行政の指導を頂きながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

記

1. ガソリンスタンド「Dr. Drive岡山セントラル店」跡地の概要

住所	岡山県岡山市西市荒砂585-25	
開所時期	1985年4月	
廃止時期	2006年3月	
所有形態	設備の所有者	新日本石油株式会社
	敷地の所有者	同上

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定結果(最大値)	基準値超過地点の数	基準値
			調査地点の総数	
地下水	ベンゼン	0.021 mg/L	2	0.01 mg/L 以下
			17	

以上

本件に関するお問い合わせ先

新日本石油株式会社 中国支店 総務グループ 高木	住所: 広島市南区的場町一丁目2番19号(アーバス広島) 電話: 082-264-8888
-----------------------------	--