

弊社系列給油所における地下タンクからのガソリン漏洩について

1. 今般、弊社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:松下功夫)系列の給油所「JOMO 201号福岡インターステーション(所在地:福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原ハタエ701-3、運営:株式会社西日本宇佐美)」において、地下タンクの1本(10KL)からレギュラーガソリンが漏洩していたことが判明しました。
2. 今回の事故は、当該SSで記録している在庫管理データから、本年4月1日に何らかの理由で当該タンクに穴が開き、それ以降4月5日までの間、レギュラーガソリンが漏洩(約9KL)していたものと推定しております。現在、当該タンクから残りのレギュラーガソリンを抜き取りましたが、原因および周辺への影響につきましては調査中です。今後、行政当局の指示を仰ぎながら適切な対策を講じてまいる所存です。
3. 弊社といたしましては、このような事態を引き起こしたことを深く反省いたしますとともに、地域の方々や行政当局をはじめ関係する皆様方に対して、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上