

ガソリンスタンド跡地の土壌・地下水の自主調査結果について

当支店(支店長:松井 信治)管下でガソリンスタンドとして利用しておりました御器所(ごきそ)SS跡地(2011年3月廃止、建物・設備残存)について、今般、土壌・地下水の汚染状況を自主調査致しましたところ、名古屋市条例が定める基準値を上回る鉛が検出され、7月29日、「土壌汚染等調査結果報告書」を名古屋市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後は、名古屋市の指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

1. ガソリンスタンド跡地の概要

名称(運営当時)	御器所SS(跡地)
住所	名古屋市昭和区御器所通1-24
開所時期	1970年7月 (1985年8月全面改造)
廃止時期	2011年3月

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過区画の数	基準値
			調査区画の総数	
土壌	鉛	0.071mg/L	2	0.01mg/L以下
			7	

* 地下水において基準値を上回る鉛の検出はありませんでした。

以上

(お問合せ先)JX日鉱日石エネルギー株式会社 中部支店 総務グループ 小野、田邊
住所: 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
電話: 052-746-5000